



15 ינואר 2024

אל: המציעים

**הנדון: תשובות לשאלות מציעים במכרז מס' ב (1020) 2023**  
**שיפוץ - וולפסון 6 באר שבע**

1. רצ"ב תשובות המוסד לביטוח לאומי (להלן – "הביטוח הלאומי") לשאלות שהתקבלו עד לתאריך 04/01/2024, לפי סדר הסעיפים והנספחים במכרז.
2. הבהרות הביטוח הלאומי להלן מהוות חלק בלתי נפרד מתנאי והוראות המכרז וההסכם בין הצדדים. הבהרות מחייבות את המציעים וגוברות על הנוסח המובא במכרז במקרה של סתירה ו/או אי התאמה.
3. יש לצרף להצעה **כנספח ט"ז** תדפיס של תשובות הביטוח הלאומי, חתום על ידי מורשי החתימה של המציע.

בברכה,

הביטוח הלאומי



מס'	רכיב	מס' דף	פרוט השאלה	תשובה
(1)	איטום	39	איטום גגות הכוונה לאיטום רצפות חדרי שירותים ?	כן.
(2)	צינור ניקוז 6 צו"ל	40	החלפת צינור פלדה קיים לצינור גיברית סעיף לא ברור לאיזה קוטר צינור להחליף 4" או 6" ? ומה אורכו של הצינור ?	6 צו"ל, 16 מטר אורך צינור.
(3)	אסלות, מיכלי הדחה ומשתנות	40	אסלה מחרס לבן סוג א' – האם מדובר על אסלה תלוייה ?	כן.
(4)	מתועשים בבניין	41	מחיצות טרספה בשירותים מבקש לספק תשריט של השירותים + תאי הטרספה. כמות ?	נפלה טעות סופר, לכל תא שירותים דלת הטרספה תותקן מקיר לקיר, סה"כ 16 יחידות. יש לתקן בכתב הכמויות ל – 16 יחידות ולתת מחיר בהתאם.
(5)	מתועשים בבניין	42	תקרת מגשי אלומיניום - האם מיועד לשירותים? מה הכמות?	נפלה טעות סופר, סה"כ 80 מ"ר, יש לתקן בכתב הכמויות ל – 80 מ"ר ולתת מחיר בהתאם.