



המוסד לביטוח לאומי
אגף הלוגיסטיקה

תאריך: 18/07/23

מסמך שאלות ותשובות

הנדון: מכרז מס' ב' (1032) 2022 – שינוי מערך - סניף רמת גן.

להלן שאלות שהתקבלו והתשובות להן:

מספר	שאלה	תשובה
1	חסר פרט אדריכלי לסעיף 06.001.0050	ראה תוכנית מטבחון מס' 1, המסומנת כתוכנית מס' 1 והמצו"ב.
2	חסר פרט אדריכלי לסעיף 06.001.0060	ראה תוכנית מטבחון מס' 2, המסומנת כתוכנית מס' 2 והמצו"ב,
3	סעיף 10.001.003, לאחר פניה לספק, הספק טועם שהאריח שונה ל-80/80 ע"י האדריכל האם זה מאושר?	כן, יש לשנות בסעיף 10.001.003 אריחים במידות 80/80.
4	פרק 12 חסרים הפרטים הבאים: א-1, א-3, א-3.	הפרטים הבאים המסומנים באות: א-1, א-3, א-3, מצו"ב.
5	סעיף 22.001.001 – מצוין מחיצת גבס קרום לבן בעובי חצי, על איזה מחיצת גבס מדובר במדויק? א. 2 יחידות לוח בכול צד. ב. 1 לוח בכול צד.	הכוונה ל-1 (אחד) לוח בכול צד.
6	מסמכי המכרז נשלחו בקובץ סרוק ולא ברור האם ניתן להעלות בפורמט קריא יותר.	מבדיקה שלנו, החומר שפורסם ברור.

הבהרות שעלו בסיור הקבלנים:

1. בסעיף: 24.001.0101 יש לתקן במקום יח', ל- **קומפלט**.


מספר

1-א


מיקום

מנהל מחלקה קומה 1


חתך:



חזית:



תוכנית:



* ביצוע רק לאחר מדידה בשטח במקרה של חוסר התאמה יש להוועץ עם האדריכל.

מידות פתח 349x210		מיקום מנהל מחלקה קומה 1		
כמות		תאור		
סה"כ	קומה	דגם		
-	ק. קרקע נכוח	ALL GLASS		
-	ק. קרקע עמדות			
1	קומה 1			
-	קומה 3			
		מתיחה	מתיחה רגילה	
		כיוון מתיחה	ע"פ תוכנית בלבד	
		שיטת צמ"צ/צביעה	צבע PVDF של קליר	
		זיגוג	סוג	ע"פ תקן
			עובי	ע"פ תקן
		גוון	גוון	הערות
			צירים	הייצור יתבצע לפי ממרט דגם
		מירוד	ידית	ע"פ ממרט דגם
			נעילה	ע"פ ממרט דגם
			מחזיר שמן	מחזיר שמן ריצפתי
			מעצור רצפה	ע"פ ממרט דגם
			אטמים	ע"פ ממרט דגם
		תמוצה	תאריך	
		מנהל פרוייקט	14.08.22	▲
		מנהל פרוייקט	03.11.22	▲
		מנהל פרוייקט	01.01.23	▲
		מנהל פרוייקט	17.05.23	▲
		סה"כ		▲

○ לביצוע	● למכרז	○ לעיון
תאריך	ק.מ.	מהדורה
17.05.23	1:50	4

דנה רצון DE
סטודיו לאדריכלות ועיצוב פנים
 רחוב הנחל 4 חוד השרון
 טל': 08-7468655 כקס': 08-7438040
 erang@de-design.co.il danor@de-design.co.il
 www.de-design.co.il


רמת גן
הדשמונאים

המוסד לביטוח לאומי

מנהל מחלקה קומה 1

מיקום

מספר 2-A



* ביצוע רק לאחר מדידה בשטח במקרה של חוסר התאמה יש להיוועץ עם האדריכל.

מידות פתח 367+157X210		מיקום מנהל מחלקה קומה 1	
תאור		דגם	
- דלת חד כנפית פתיחה רגילה + קבועים		ALL GLASS	
- זכוכית ALL GLASS			
מתיחה		גוון	
כיוון מתיחה		לפי RAL לבחירת האדריכל	
שיטת צמיו/צביעה		צבע PVDF של קליר	
סוג		לפי ת"י 938	
עובי		1099	
גוון		הערות	
צירים		הייצור יתבצע לפי ממרט דגם	
ידיה		תמוצה	
נעילה		תאריך	
מחזיר שמן		מנהל מריוקט 14.08.22	
מעצור רצפה		מנהל מריוקט 03.11.22	
אטמים		מנהל מריוקט 01.01.23	
		מנהל מריוקט 17.05.23	

לביצוע	למכרז	לעיון
תאריך	ק.מ.	מהדורה
17.05.23	1:50	4

דנה רצון DE
סטודיו לאדריכלות ועיצוב פנים
 רחוב הנחל 4 חוד תשרון
 טל: 09-7468656 מקסי: 09-7439040
 danar@de-design.co.il erang@de-design.co.il
 www.de-design.co.il

רמת גן
הדשמונאים

המוסד לביטוח לאומי

