

מענה לשאלות הבהרה במכרז

מס' ת (12) 2009 לאספקת ואחזקת מערכות אל פסק

רצ"ב תשובות המוסד לביטוח לאומי (להלן – "המוסד") לשאלות הבהרה, שהתקבלו עד למועד האחרון להגשת השאלות. הבהרות מסודרות לפי סדר הסעיפים במכרז.

מובהר בזאת כי הבהרות המוסד הרצ"ב, מהוות חלק בלתי נפרד מתנאי והוראות המכרז ומהסכם שייחתם בין הצדדים.

להזכירכם, יש לצרף להצעה תדפיס של מכתב הבהרות זה, חתום על ידי מורשי החתימה של המציע, כאמור בסעיף 0.3.3.5 במכרז.

מס'	סעיף במכרז	שאלת הבהרה	תשובת המוסד
(1)	0.6.3	האם ניתן להגיש ברשימת הלקוחות והממליצים מערכות של 6 קו"א במקום 5 קו"א ?	ניתן להציג גם התקנות של 6 קו"א, אולם המוסד לא ייתן לכך יתרון בדירוג האיכות לעומת מציעים עם מערכות של 5 קו"א.
(2)	3.1.1	האם ניתן להציע מערכות של 6 קו"א במקום מערכות של 5 קו"א ?	כן בתנאי שמערכות 6 קו"א המוצעות עומדות בכל הדרישות המוגדרות במכרז. מובהר בזאת כי המוסד לא ייתן יתרון כל שהוא להצעות הכוללות מערכות 6 קו"א במקום מערכות של 5 קו"א.
(3)	3.1.2	האם נדרש מייצב מתח נפרד ?	לא – כל המערכות המוצעות במכרז חייבות לכלול מייצב מתח פנימי לייצוב מתח היציאה.
(4)	3.1.2	האם נדרש שמתח המוצא סינוס טהור ?	כן – כל המערכות המוצעות צריכות לספק מתח מוצא בגל סינוס טהור.
(5)	3.1.5	בדרישת זמן הגיבוי (15 עד 30 דקות) לא צוין ההספק שבו נדרש זמן הגיבוי.	זמן הגיבוי מתייחס לעומס של 50% מהעומס הנומינאלי בוואטים של המערכות המוצעות.
(6)	4.1.2 4.1.3 4.4.2	האם טכנאי השירות צריכים להיות בעלי רישוי חשמלאים של משרד התמ"ת והאם יש לצרף אישור על רישוי החשמלאים למסמכי המכרז ?	בדרך כלל, טכנאי השירות המוצעים במכרז אינם צריכים להיות בעלי רישוי חשמלאים. במקרים ספורים ונדירים בהם יידרש הזוכה לבצע הכנה והתקנה של אינסטלציה לאל פסק, יידרש הזוכה להקצות לטובת העבודה טכנאי בעל רישוי חשמלאים תקף. על המציע לפרט בתשובה לסעיף 4.1.2 לכמה טכנאי שירות מבין טכנאי השירות המועסקים על ידו ועל ידי קבלני המשנה מטעמו יש רישוי חשמלאים.
(7)	4.8	מה המצב והגיל של מערכות אל פסק שייכללו בהסכם השירות ?	המערכות המותקנות כיום באתרי המוסד מפורטות בנספח 1.3 למכרז. כל המערכות האמורות פועלות ותקינות ונמצאות תחת הסכם שרות אחזקה תקף של הספק הנוכחי.

מס'	סעיף במכרז	שאלת הבהרה	תשובת המוסד
(8)	4.8, 4.7	מבקשים לקבוע תוספת מחיר לדמי השרות של מערכות עם זמן גיבוי ארוך יותר הן למערכות במסגרת אחריות והן למערכות במסגרת הסכם שירות.	אין שינוי בתנאי המכרז. על המציע לנקוב במחיר שירות קבוע ואחיד, ללא תלות בזמן הגיבוי, בהתאם להספק הנומינאלי של המערכת, כאמור בסעיף 5.5.
(9)	4.7.6	האם החלפת מערכת כמתואר בסעיף 4.7.6 היא ללא תשלום נוסף?	אכן כן.
(10)	4.8	האם ייתכן כי המוסד יבטח רק מערכות ישנות עם מצברים ישנים ויפסיק את הביטוח מיד לאחר שבוצעו בהן תיקונים יקרים כגון החלפת מצברים?	מבלי לפגוע בכלליות האמור בסעיף 4.8.3, המוסד מעוניין לבטח ברציפות כל מערכת אל פסק המותקנת אתרי המוסד, לאורך כל תקופת ההתקשרות.
(11)	4.8	האם ייתכן שהמוסד יימנע מלבטח מערכות חדשות?	מבלי לפגוע בכלליות האמור בסעיף 4.8.3, המוסד מעוניין לבטח ברציפות כל מערכת אל פסק המותקנת אתרי המוסד, לאורך כל תקופת ההתקשרות, אף אם מדובר במערכות חדשות יחסית. יודגש כי מערכות שיופסקו על ידי הזוכה זכאיות לשלוש שנות אחריות מלאה לפחות, כולל אחריות על המצברים, על חשבון הזוכה. בתום תקופת האחריות לכל מערכת, המוסד יבקש להכניס למסגרת שרות (ביטוח) בתשלום.
(12)	5.4.4.3	מדוע הינכם דורשים שמחיר מערכות RACK יהיה נמוך או שווה למחיר מערכות TOWER, התנאי הזה עלול לגרום דווקא לייקור של מחירי מערכות TOWER שהן זולות יותר ממערכות RACK	סעיף 5.4.4.3 במכרז מבוטל בזאת.