



המוסד לביטוח לאומי
מינהל הלוגיסטיקה
אגף הלוגיסטיקה
תחום בינוי ונכסים

כבר גיורא לוטן
שד' ויצמן 13
ירושלים - 91909
טל: 02-6709888
פקס: 02-6540836

הנדון: תשובות לשאלות הבהרה - מכרז טבריה
ב(1038)2019

שאלה	תשובה
1. מה הכוונה בתנאי הסף סעיף ב'6 בכל הקשור לתנאים של מפלס הכניסה למבנה	קומת הכניסה תהא במפלס אחד (0.00-, +, פלוס-מינוס), ללא מדרגות או שיפועים וללא עמודים בחלל קבלת הקהל, (חלל קבלת הקהל הינו שטח של כ-350 מ"ר מתוך קומת הכניסה בשטח כולל של כ-750 מ"ר)
2. עמ' 2 סעיף 8 - האם מדובר בהצעת מחיר לחניות אורחים, הצעת מחיר לחניות לעובדי המל"ל או שניהם גם יחד?	הצעת המחיר מתייחסת לחניות עבור עובדי המוסד
3. עמ' 3 סעיף 5 - האם מבנה שיש בו שוכרים נוספים אבל מערכות תשתית עצמאיות לכל שוכר מוגדר כמבנה עצמאי?	יוגדר כאגף עצמאי בהתאם למפל האיכות
4. עמ' 8 סעיף 1 - אילו פרטים יש לכלול בתשריט שיצורף? האם תשריט הכולל קומה טיפוסית הינו מספק?	יש לצרף תשריט קומה טיפוסית של שטח הקומה המוצעת
5. עמ' 47 סעיף 49.2 - האם ישנה הגדרה/מפרט לגדר או חומה הנדרשים מסביב למבנה?	ראה הנחיות לתכנון גדר היקפית לסניף הביטוח הלאומי בטבריה חמצ"ב


24/11/2019

אל:

בטחון ביטוח לאומי – יוסי שמואלי


הנדון: הנחיות לתכנון גדר היקפית לסניף הביטוח הלאומי בטבריה

- 1 רקע:
 - 1.1 בסניף הביטוח הלאומי בטבריה מתוכנן באזור חדש שידורש גידור ביטחוני תוך מתן אפשרות כניסה רגלית למורשים – באמצעות מפתח/בקרת כניסה.
 - 1.2 מטרת מסמך זה לשמש כמפרט טכני לקבלת הצעות מחיר לביצוע גדר זו לאחר מדידות שטח ושתתיות דרושות באחריות המציע, ההצעה תינתן על בסיס מטר רץ.
- 2 מפרט טכני
 - 2.1 גדר פרופילים –
 - גדר אורלי דגם 8014 ציון ב' או שווה ערך (ראה סקיצה למטה)
 - גובה כולל ממפלס יסוד הבטון או הקרקע – 250 ס"מ
 - יסוד בטון לעמודים – עפ"י הגדרות היצרן והתאמת הקבלן בשטח



MAKING SENSE OF SECURITY

- 2.2 בסיס בטון לגדר הפרופילים עמידה כנגד רכב מתפרץ (במידה ונדרש)
- גובה מינימאלי - 60 ס"מ מהקרקע
 - רוחב מינימאלי - 20 ס"מ
 - זיון נמשך של לפחות 6 מוטות זיון עגולים קוטר 10 כ"א, רתום אופקי ואנכי כל 40 ס"מ לפחות.
- 2.3 פשפש הולכי רגל:
- 2.3.1 רוחב 120 ס"מ גובה 200 ס"מ. הפשפש ישולב בתוך הגדר שתשמור על גובה וצורה אחידה מעל לפשפש.
- 2.3.2 משקוף מסגרת ופרופיל זהה לפרופיל גדר אורלי דגם 8014 ציון ב' או שווה ערך, כולל יסודות.
- 2.3.3 לדלת הפשפש תהיה ידית פתיחה ומנעול צילינדר רב בריח או שווה ערך - הקב"ט יכול להחליט על מנעיל תליה כאלטרנטיבה או מנעול חשמלי - במופיע בסקיצה למטה.
- 2.3.4 ראה פשפש כדוגמה בלבד (על הקבלן להציע דגם אורלי 8014 ציון ב' או שווה ערך).



בברכה
יאיר מדר
MIP SECURITY