

תשובות לשאלות הבהרה - מכרז ב (1024) 2008

1. **שאלה:** האם מתקיים סיור קבלנים?
תשובה: לא, אך ניתן לסייר בסניפים בהם מותקן גנרטור בתיאום עם מנהל הלוגיסטיקה בסניף, להלן רשימת הסניפים ומנהלי הלוגיסטיקה:

סניף	איש הקשר	טלפון לתיאום
עכו/נהריה	ישראל ליזר	050-6285434
חיפה	ויקטור בסין	050-6285023
חדרה	מרדכי רואימי	050-6285392
קריות	חנן ביטון	050-6285445
עפולה	רפי טולדנו	050-6285141
טבריה	מיכה בן חמו	050-6285416
נצרת	סוהיל בוטו	050-6285011
יפו	ברוך הראל	03-5127272
נתניה	גידי אברהם	050-6285457
כפר סבא	ירון צרפתי	050-6285858
רמלה	זאב מימוני	050-6285500
רחובות	חורש זמיר	050-6285300
ר"ג	אלי שמש	050-6285055
ת"א	מוני חרפוף	050-6285119
פ"ת	שאלתיאל בן יהודה	050-6285171
ב"ש	שמעון מונסנגו	050-6285040
ירושלים- מ. ראשי	יוני אליהו	050-6284646
ירושלים-בן שטח	יוסי שעיו	050-6285808

2. **שאלה:** האם קיים "יישור קו" לפני הכנסת הגנרטורים לשירות?
תשובה: כמפורט בנספח ב' הקבלן מקבל את הגנרטורים במצבם הנוכחי.
3. **שאלה:** מי החברה המתחזקת את הגנרטורים כיום?
תשובה: עד לפני שנה הגנרטורים תוחזקו ע"י חברת "אל רם" גנרטורים, בשנה האחרונה הגנרטורים תוחזקו ע"י מס' חברות שונות לפי קריאה בלבד.
4. **שאלה:** האם ניתן לתמחר איזור ולציין % הנחה שיינתן רק במידה ונזכה בכל האיזורים?
תשובה: התמחור יעשה אך ורק ע"פ המפורט בכתב הכמויות, המוסד לא יתחשב באף שיטת תמחור אחרת.

.5 **שאלה:** במידה ולא ימצאו מסננים מקוריים, האם ניתן לספק תחליפיים?
תשובה: כמפורט בסעיף 7 לנספח הוראות לתחזוקה, יש לאשר אצל יועץ המוסד כל חלק תחליפי.

.6 **שאלה:** האם ניתן לקבל את מחירון חשכ"ל לסולר?
תשובה: תעריפי חשכ"ל מפורסמים באתר האינטרנט של משרד האוצר.