
תשובות לשאלות הבהרה - מכרז מס' ב (1023) 2008

שאלה: האם נדרש חיווי כללי או כתיבת אפליקציה לכל רכיבי מערכת גילוי האש?
תשובה: נדרש חיווי כללי.

שאלה: האם המזמין יספק את פרטוקול ההתקשרות למערכת הגילוי הקיימת וכן למערכת בקרת הכניסה והפריצה?
תשובה: פרטוקול ההתקשרות למערכות שצויינו לעיל יסופקו ע"י המזמין.

שאלה: האם ניתן לקבל פירוט ותאור אופן מערכת הטמ"ס?
תשובה: לא יינתן פירוט, הצעת הספק תיבחן.

שאלה: אבקש לקבל פירוט ל-ZOOM גרפי.
תשובה: ZOOM גרפי- ע"פ הגיון הספק ובהתאם למערכת שמוצעת.

שאלה: האם נדרש להציג כל יח' במסך או מסך כללי אחד?
תשובה: יש להציג כל יח' במסך.

שאלה: האם קיים בידי הזמין פרטוקול התקשרות למע' UPS?
תשובה: בידי המזמין קיים פרטוקול התקשרות ל-UPS.

שאלה: הכרטיס המופיע בסעיף 37.2.040 בכתב הכמויות לא מוכר.
תשובה: יש לפנות לחברת סימנס, יצרנית הכרטיס.