

שאלות ותשובות למכרז ב' (1018) 2008 - שיפוע והתאמת משרדים בסניף רחובות

שאלה:

סעיף 01.6.020 שיש גרניט – לא מצוין סוג השיש.

תשובה:

סעיף 01.6.020 השיש הינו שיש גרניט מסוג "קיסר".

שאלה:

סעיף 01.5.020 אבקש לדעת היכן ממוקם לוח החשמל.

תשובה:

לוח החשמל ממוקם באמצע המסדרון ליד השירותים (המרחק מלוח החשמל לנק' החשמל הרחוקה ביותר הינו כ- 20 מ').

שאלה:

בעבודות מיזוג אוויר – האם הביצוע יהיה עם תעלות שרשוריות או תעלות פח ובאיזה קוטר?

תשובה:

תעלות מיזוג אוויר מעל התקרה אקוסטית יבוצעו בתעלות שרשוריות, קוטר התעלה יקבע לפי הספק המערכת.

שאלה:

בעבודות מיזוג אוויר – האם המאיידים מחוברים לאוויר חוזר עם תעלות שרשוריות?

תשובה:

כן, המאיידים יחוברו לתעלות אויר חוזר על ידי צינורות שרשורי.

שאלה:

במסמכי המכרז לא צורף נוסח ערבות למכרז, איכן ניתן לקבל אותה?

תשובה:

כל מסמכי המכרז מופיעים באתר הביטוח הלאומי באינטרנט (כקובץ המצורף למכרז הנ"ל), נוסח הערבות נמצא בקובץ הנ"ל, יש לחתום על כל המסמכים ולצרף אותם להצעה.