



19 אפריל 2015

ל' ניסן תשע"ה

אל: המציעים

הנדון: מענה לשאלות המציעים במכרז לאספקה ותחזוקה של מערכות אל פסק
מכרז מס' ת (3) 2015

- א. רצ"ב תשובות המוסד לביטוח לאומי (להלן – "המוסד") לשאלות מציעים שהתקבלו עד לתאריך 15/4/15.
- ב. מובהר בזאת, כי הבהרות המוסד הרצ"ב מהוות חלק בלתי נפרד מתנאי והוראות המכרז ומההסכם שייחתם בין הצדדים. הבהרות המוסד להלן מחייבות את כל המציעים וגוברות על הנוסח המובא במכרז במקרה של סתירה ו/או אי התאמה. יש לצרף להצעה תדפיס של המסמך הרצ"ב, חתום על ידי מורשי החתימה של המציע, כאמור בסעיף 0.3.5.6 במכרז.

בברכה,

גדעון נתנאל
מנהל חטיבת תקשורת



מס'	רכיב	סעיף במכרז	שאלת הבהרה	תשובה
1.		0.2.2.5 1.1.4.2 3.3.6.4	<p>בסעיף 0.2.25 (עמ' 8) וכן בסעיף 1.1.4.2 (עמ' 33) ובסעיף 3.3.6.4 (עמ' 41) נדרש, בין השאר, כי מערכת הבקרה תאפשר כיבוי והדלקה מרחוק של מערכות האל פסק.</p> <p>אנו מבקשים לציין שכיבוי והדלקה מרחוק יש השלכות בטיחותיות משום שהן עלולות לגרום להתחשמלות. למיטב ידיעתנו הן אסורות, או לפחות מוגבלות מאד על פי חוק החשמל בישראל.</p> <p>נוסיף ונציין כי ליכולת כיבוי מרחוק של מערכות אל פסק יש הבטי ביטחון משום שהאקרים עלולים לפרוץ אל המערכות ולכבותן מרחוק וע"י כך לפגוע בפעילות התקינה של המוסד.</p> <p>ועוד נוסיף כי להערכתנו הפעולה של כיבוי והדלקה מרחוק אינה נחוצה בתפעול מערכות אל פסק.</p> <p>לפיכך אנו ממליצים לשקול ביטול דרישה זו ולהשאיר את התכונות האחרות שנדרשו במפרט (בקרה, ניטור, דיווח וכו').</p>	<p>א. הבקשה מקובלת.</p> <p>ב. סעיף 0.2.2.5 ישונה כדלקמן: המילים "כיבוי והדלקה" יימחקו. אין שינוי ביתר חלקי הסעיף.</p> <p>ג. סעיף 1.1.4.2 ישונה כדלקמן: המילים "כיבוי והדלקה" יימחקו. אין שינוי ביתר חלקי הסעיף.</p> <p>ד. סעיף 3.3.6.4 יימחק.</p> <p>ה. סעיף 3.3.6.4 במפ"ל האיכות יימחק. המשקל של הסעיפים הבאים: 3.3.6.1, 3.3.6.5, 3.3.6.6 ישונה ויהיה 8% במקום 6%.</p>