




טבלת פונקציות ושטחים מעודכנת – 2022 :

הערות	גודל מקסימלי מומלץ (למעון של 4 כיתות)	גודל מקסימלי מומלץ (למעון של 3 כיתות)	גודל מקסימלי מומלץ (למעון של 2 כיתות)	על פי תקנות החוק (לידיעה)	הפונקציה	
הערות	שטחים	שטחים	שטחים		מקבץ כיתות	
(30 מ"ר - עד 6 פעוטות בכיתה)	= 4*45 180 מ"ר	135 = 3*45 מ"ר	= 2*45 90 מ"ר	45 מ"ר	כיתה אם עד 10 פעוטות	1
עמדת החתלה/ ספסל החתלה, אמבט לרחצת פעוטות/ מקלחת/ (אגנית רחצה- לא מנירוסטה), אסלה נמוכה עם הפרדה ביקר/מחיצה פרטיות, כיור נמוך, ארון אחסון, מיזוף.	= 4*10 40 מ"ר	= 3*10 30 מ"ר	= 2*10 20 מ"ר	10 מ"ר	חדר החתלה, שירותים ורחצה בצמוד לכל כיתה	2
חדר אחות בקרבת הכיתות כולל עמדה לתזונאית	15 מ"ר	15 מ"ר	15 מ"ר		חדר אחות/תזונאית	3
אחסון המיטות/ מזרני שינה ייעשה במקבילים	= 4*10 40 מ"ר	= 3*10 30 מ"ר	= 2*10 20 מ"ר	10 מ"ר	מחסן כיתתי בצמוד לכל כיתה	4
חדר בשטח 7 מ"ר לכל 2 כיתות	= 2*7 14 מ"ר	7 מ"ר	7 מ"ר		חדר פרטני בצמוד לכל 2 כיתות	5
5 מ"ר בצמוד לכל כיתה, ליד הכניסה לכיתה	20 מ"ר	15 מ"ר	10 מ"ר	-	"נישה" להליכונים ועמידונים אישיים	6
	309 מר	232 מר	162 מר		סה"כ שטח	
הערות	שטחים	שטחים	שטחים		מקבץ מנהלה	



7	חדר מנהלת	10 מ"ר	12 מ"ר	12 מ"ר	
8	מזכירות/ קבלה	-	10 מ"ר	10 מ"ר	בכפוף להתחייבות העסקת מזכירה (לא כלול בתקן)
9	חדר צוות / ישיבות (כולל מטבחון)	10 מ"ר	15 מ"ר	25 מ"ר	ניתן למקם במקבץ חדרי טיפול
10	חדר עו"ס	10 מ"ר	10 מ"ר	10 מ"ר	העסקת 2 עו"ס - שני חדרים
11	שטח אחסון/אב בית	8 מ"ר	15 מ"ר	15 מ"ר	
12	שירותי צוות	4 מ"ר	5 מ"ר (1 רגיל / 1 נגיש)	12 מ"ר	עד 35 עובדים: 1 לגברים, 2 לנשים. 1 מהם נגיש, בהתאם לחוק התכנון והבנייה - הוראות למתקני תברואה (הל"ת), תכנון משרדים.
13	מטבח + מזווה + מיקום ייעודי לעגלות חלוקת מזון	16 מ"ר	6 + 16 מ"ר + 3 מ"ר	5 + 26 מ"ר + 7 מ"ר	מיקום עגלות חלוקת מזון יתוכנן כנישה בסמוך למטבח בהתאם לנפח העגלות.
14	חדר כביסה		7 מ"ר	7 מ"ר	
15	מבואה רב-תכליתית (התכנסות / אירועים/ חלל פעיל)	30 מ"ר	50 מ"ר	70 מ"ר	
	סה"כ שטח	107 מר	178 מר	199 מר	
	מקבץ טיפולי		שטחים	שטחים	הערות
16	ריפוי בעיסוק/חדר טיפולים	12 מ"ר	15 מ"ר	15 מ"ר	במעון של 4 כיתות- לפחות 2 חדרי טיפול.
17	פיזיותרפיה/חדר טיפולים	12 מ"ר	25 מ"ר	25 מ"ר	(מומלץ כמרחב מוגן מוסדי - ממ"מ)
18	קלינאית תקשורת - חדר טיפולים		10 מ"ר	20 מ"ר = 2*10	במעון תקשורת ניתן להוסיף חדר
19	מחסן לצידוד			10 מ"ר	
20	סנוזל: חדר + מבואה		5 + 15 מ"ר	5 + 15 מ"ר	מבואה יכולה לשמש כחדר חושך

בשנים האחרונות הוחלט לזוותר על תדרי תצפית לכיתות, בגלל בעיות של פרטיות. באם נדרש חדר תצפית בדרך כלל הוא יהיה צמוד לחדר טיפולים.	(5)	(5)			חדרי תצפית	21
	90 מר	90 מר	70 מר		סה"כ שטח	
	598 מר	500 מר	339 מר		סה"כ נטו	
	837 מר	700 מר	475 מר		סה"כ ברוטו (*1.4)	

הערות	שטחים (4 כיתות)	שטחים (3 כיתות)	שטחים (2 כיתות)		חצר	
חלק מהחצר יהיה מקורה וחלק לא. מומלץ שלפחות שליש מהחצר יהיה לא מקורה ולאפשר שמש ישירה לפחות ל 4 שעות ביום הקצר ביותר.	4*40	3*40	40 מ"ר	25 מ"ר	חצר כיתתית / חצר משותפת	21
בכניסה אל המעון יוסדר חלל אחסון או נישא במבנה, עבור מושבי בטיחות הרכב של הפעוטות, עם מדפים להעמדת מושבי הבטיחות. חלל זה יהיה מקורה ומוגן מרוחות וגשם. יש לקחת בחשבון את מידות מושבי בטיחות לתינוקות ופעוטות (גובה ועומק), בתכנון המדפים. לחדר זה תהיה גישה ישירה וחיצונית בסמוך למקום ההורדה והאיסוף של הפעוטות.	10 מ"ר	10 מ"ר	6 מ"ר		אחסון מושבי בטיחות	22

במקרה של בניה של מעון יום שיקומי במסגרת מבנה רב – קומות, יש לבנות את מעון היום השיקומי בקומת הקרקע של המבנה המשולב	דונם 1.5	דונם 1.2	דונם 1		שטח מגרש מינימלי נדרש
--	----------	----------	--------	--	-----------------------

* הפער בין הנטו לברוטו: קירות החוץ וקירות הפנים של המבנה, כניסות לחדרים ומעברים, מדרגות, ולפעמים גם חדרי מכונות, נכללים בפער הזה בין הנטו לברוטו.