



אל: המציעים

הנדון: תשובות לשאלות מציעים במכרז מספר
ב' (1010) 2026 חיזוק ושיקום קורות פלדה בחניון –
ביטוח לאומי נתניה

1. רצ"ב תשובות המוסד לביטוח לאומי (להלן – "הביטוח הלאומי")
לשאלות שהתקבלו עד לתאריך 30/06/2026, לפי סדר הסעיפים
והנספחים במכרז.
2. הבהרות הביטוח הלאומי להלן מהוות חלק בלתי נפרד מתנאי
והוראות המכרז וההסכם בין הצדדים. ההבהרות מחייבות את
המציעים וגוברות על הנוסח המובא במכרז במקרה של סתירה ו/או
אי התאמה.
3. יש לצרף להצעה את קובץ התשובות לשאלות ההבהרה, כפי שפורסם
באתר המוסד הביטוח לאומי, חתום על ידי מורשי החתימה של
המציע.

בברכה,

הביטוח הלאומי



מס'	פרוט השאלה / הבהרה	תשובה
(1)	האם במסגרת עבודות החיזוק והשיקום של קורות הפלדה בחניון נדרש הקבלן לבצע גם העתקה והזזה של תשתיות קיימות ?	כן, בעקבות סיור הקבלנים ובשל הקרבה לקורות הפלדה, נדרש הקבלן לבצע העתקה והזזה של צנרת הביוב ושל כבלי התשתיות המצויים בתוואי העבודה. וכל זאת לצורך עבודה נוחה. בסיום העבודה נדרש הקבלן להחזיר למצב הקיים. על הקבלן לקחת רכיב זה בחשבון בתמחור הצעתו. לא תיתן תוספת תשלום עבור עבודות אלו. עבודות אלו יהיו פאושלי.
(2)	האם במסגרת עבודות החיזוק והשיקום של קורות הפלדה בחניון נדרש הקבלן לבצע גם העתקה והזזה של מערכת הספלינקרים?	לא, לביטוח לאומי יש מכרז מול חברת אחזקה בנושא, אשר תעתיק את קווי הספלינקרים.
(3)	לגבי היקף עבודות משנים קודמות, האם זה מספק שקבלן משנה מטעמי עמד בהיקפים שהם תנאי למכרז בשנים 23 ו-24? ואני עמדתי בהיקפים כאלה בשנת 25 ו-26 או שזה צריך שהחברה מטעמי תעמוד בזה	לא אפשרי, על הקבלן הניגש למכרז לעמוד בכל תנאי הסף הכתובים במכרז. סעיף 5.2.1: "על המציע להיות בעל מחזור כספי..."
(4)	האם ניתן להשתמש בבמת הרמה / מלגזה ?	כן, אך אם משתמשים בצידוד זה על הקבלן לחפות את הרצפה בלוחות עץ או ש"ע על מנת לא לגרום נזק לרצפה הקיימת. כל העלויות והתיאומים וככל ויגרם נזק יהיה על חשבון הספק הזוכה.