



המוסד לביטוח לאומי
אגף הלוגיסטיקה - תחום שיפוצים ואחזקה

הנדון: מכרז מס' ב(1019) 2014 – שיפוץ שירותים רמת-גן

א. המסמך הנ"ל כולל הבהרות ותיקונים למסמכי המכרז שבנדון ומהווה חלק בלתי נפרד ממנו, על המציע להשיב עם הצעתו את המסמך כשהוא חתום על ידו.

ב. להלן ריכוז השאלות שנשאלו במהלך הפרסום ע"י המציעים:

1. **שאלה:** סעיפים מספר: 08.3.160-170 אספקה והתקנת פיות יניקה.... האם הכוונה למפזר אוויר תקרתי עגול? ואיזה מפוח?

תשובה: כן, דרושה יחידת קצה כמוגדר כולל חיבור לתעלות אוורור קיימות (לרבות צנרת שרשורי ומתאם לתעלה), לא דרוש הזנה וחיבור לנקודת הדלקה, הכול עד לגימור מושלם.

2. **שאלה:** עד מתי תוקף הערבות?

תשובה: כמוגדר בסעיפי המכרז ובנוסח הפרסום סעיף 2 " תוקף הערבות יהיה עד ליום **01.03.2015**."

3. **שאלה:** משך העבודה המוקצב קצר בייחס לעבודה הנדרשת, נא לבחון אפשרות להארכת זמן הביצוע.

תשובה: משך ביצוע העבודה עודכן מ-45 יום ל-60 יום וכמוגדר במסמכי המכרז.

4. **שאלה:** סעיף 07.1.010 - הסעיף לא ברור, האם יש רק נקודה אחת בכל העבודה?

תשובה: סעיף זה מתייחס לנקודה עצמאית בודדת, שאר הנקודות כלולות במחיר ההתקנה (הכולל נקודה כמפורט בראש הפרק).

5. **שאלה:** סעיף 07.1.020 – בסעיף הזה התמחור להתקנת משתנה (עבודות שחורות), אין סעיף לאספקת משתנות כמו האסלות והכיורים?

תשובה: נכון, הסעיף נשמט מכתב הכמויות!
יש להוסיף בכתב הכמויות סעיף נוסף לאספקת 7 יחידות משתנה דגם ברקת 364-56 או שווה ערך ואיכות.

6. **שאלה:** סעיפים 07.1.050, 07.1.070 – האם העבודה כוללת אספקה והתקנת ברזים, כאשר ההתקנה הינה על פי ההערות בראש הפרק?

תשובה: כן, הסעיפים כוללים גם התקנה.