

מכרז פומבי מספר ב (1020) 2024

ביצוע עבודות החלפת ממסרי פחת בלוחות חשמל סניף חיפה

מס"ד	שאלה	תשובות
1	מכיוון שמדובר בכמות רבה של מגני מתח אשמח אם יהיה סיור בנושא יש צורך לראות את מצב הארונות ולראות בכמה ארונות מדובר ומה המתח שעליו על מנת לתת תמחור נכון של הבודק חשמל עבור הלוחות	לא יתקיים סיור, אין שינוי במסמכי המכרז
2	מהם שעות העבודה לביצוע החלפת הממסרי פחת, יום/לילה/סופ"ש?	שעות עבודה – העבודה מצריכה השבתת חשמל בלוח, כתוב במכרז שהעבודה תבוצע בשעות לא שגרתיות.
3	בכמה לוחות חשמל מדובר?	מדובר בכ- 30 לוחות חשמל.
4	מסמכי המכרז חתומים בראשי תיבות, נשמח לקבל קובץ חדש לחתימה להגשה.	יש לחתום על מסמכי המכרז באתר כפי שהם.
5	לא מצויין בכתב בכמויות בתיאור מה צריך להיות <u>כּוּשֵׁר הַנִּיתוּק</u> של הממסר פחת <u>K6</u> או <u>K10</u> ?	כּוּשֵׁר נִיתוּק : 10 קילואמפר. מודגש כי הציוד בלוח לרבות ממסרי הפחת הקיימים הנדרשים להחלפה כיום הם מתוצרת ABB, ולכן יש לשמר אחידות ציוד בלוח.