

## פרוטוקול

### סיור קבלנים

#### פרוייקט שדרוג והחלפת לוחות חשמל סניף טבריה

מכרז ב' (1031) 2010

בתאריך 07.03.2011 התקיים סיור קבלנים במשרדי הביטוח הלאומי סניף טבריה, בהשתתפות קבלנים, נציגי הבטוח הלאומי: יחיאל נחמיאס, שייקה אליהו, מיכה בן חמו ומתכנן החשמל יגאל עפרוני.

ניתנו לקבלנים הסברים על מהות הפרוייקט ומרכיביו, על התנאים המקדימים להשתתפות במכרז, על מסמכי המכרז ואופן הגשת ההצעה.

בוצע סיור בכל האתרים בהם יותקנו לוחות חשמל וכן תוואי התשתיות.

#### להלן עדכונים והבהרות:

1. חפירה – במחיר התעלה (בנוסף לאמור בסעיף כה' במכרז) כלולות גם פלטות מגן על הצנרת.
2. לוח חשמל ראשי - במחיר הקבלים (סעיף 08.5.016 וסעיף 08.5.017 בהתאמה) כלולים גם מחיר מאמ"ת הגנה בלוח לקבל (לכל אחד מהסעיפים) וממסר.
3. באחריות הקבלן ביצוע מדידות מוקדמות באתר לפני תכנון הלוח לקביעת גודל הלוח. מודגש בזאת כי הכנסת הלוח למיקומו הינה באחריותו הבלעדית של הקבלן לרבות כל הפירוקים הנדרשים והחזרת מצב לקדמותו.
4. במחיר הסעיף 08.06.011 כלולים לחצני חירום בדלפק קבלה קומת קרקע במבנה חדש, שיותקנו למפסק ראשי לוח ראשי בחדר חשמל, מפסק ראשי לוח ראשי מבנה חדש (קומת מרתף) ומפסק ראשי גנרטור בלוח ראשי מבנה חדש (קומת קרקע). ההתקנה תכלול כבל, צנרת ולחצן קומפלט כמתואר בסעיף הנ"ל.
5. בריכת בטון (סעיף 08.5.005) - הכוונה לבריכה בגדלים הנקובים בסעיף הנ"ל כולל עד 5 מעברי צנרת בקוטר 5" (כניסה ויציאה).
6. מודגש בזאת כי התקנת לוח ראשי בחדר חשמל תבוצע יחד עם עבודות חברת החשמל בחדר. התיאום באחריות הקבלן, הכל כאמור בכתב הכמויות סעיף 08.9.025.
7. קובץ בינארית- ניתן לקבל ע"י פניה למר שייקה אליהו במייל: [shaike@nioi.gov.il](mailto:shaike@nioi.gov.il).
8. תאורה בקומה א'- הועבר הסבר מפורט לקבלנים לנושא.