



אל: המציעים

הנדון: תשובות לשאלות מציעים במכרז מס' ב(1043) 2025

לתחזוקה, התקנה ואספקת מערכות כיבוי אש אוטומטיות במים - ספרינקלרים

1. רצ"ב תשובות המוסד לביטוח לאומי (להלן – "הביטוח הלאומי") לשאלות שהתקבלו עד לתאריך 2/2/2026 לפי סדר הסעיפים והנספחים במכרז.
2. הבהרות הביטוח הלאומי להלן מהוות חלק בלתי נפרד מתנאי והוראות המכרז וההסכם בין הצדדים. הבהרות מחייבות את המציעים וגוברות על הנסח המובא במכרז במקרה של סתירה ו/או אי התאמה.
3. יש לצרף להצעה תדפיס של תשובות הביטוח הלאומי, **חתום** על ידי מורשי החתימה של המציע.

בברכה,

הביטוח הלאומי



מס' שאלה	מס' עמ'	סעיף במכרז	פרוט השאלה	תשובה
(1)	תנאי סף ענמ' 8	6.2.2	במכרז רשום על המציע להחזיק תקן 1220 מתזים זה תקן 1928.	מדובר בטעות סופר. <u>התקן הנדרש הינו 1928.</u>
(2)	23	37.2	בקשה הגבול הכספי לאחריות יהיה 10% מכלל המחזור השנתי.	לא ניתן לקבל. אין שינוי בתנאי הסעיף.
(3)	8	6.2.10	האם קבלני משנה בעלי הסמכה העובדים בחברת אמין הנדסת אש באופן חודשי וקבוע ניתן לכלול אותם בכמות הנדרשת?	לא. קבלן משנה אינו נחשב.
(4)	8	6.2.2	נא לשנות מס תקן 1220 לתקן 1928.	ר' תשובה לשאלה 1 לעיל.