

**מכרז ב (1045) 2009 - שירות ואחזקה של מערכות מיזוג האוויר בסניפי המוסד**

**תשובות לשאלות הבהרה**

**שאלה:** ברשות החברה מוקד ארצי בהרצליה, האם ניתן להגיש הצעה לאזור הדרום?  
**תשובה:** כפי שצויין בתנאי סף 3-ה) על המציע להיות בעל מוקד שרות באזור אליו מוגשת ההצעה.

**שאלה:** האם המכרז המופיע באינטרנט מכיל את כל המסמכים הרלוונטיים להגשה.  
**תשובה:** כל מסמכי המכרז פורסמו באתר האינטרנט ואין אחרים מלבדם.

**שאלה:** האם עבודות אחזקה מקיפה, כוללות חלקים לא תקינים במהלך הטיפול התקופתי המונע?  
**תשובה:** בסעיפים 15.12 (א) ו (ב), פורט אלו חלקים כלולים באחזקה מקיפה ואילו לא.

**שאלה:** בסעיף 15.10, האם הכוונה לחזרה לתקינות(כושר אפס) לפני קבלת המתקן?  
**תשובה:** סעיף 15.10 מתייחס למתן עבודות נוספות לקבלן בלא כל קשר לקבלת המתקן בתחילת ההתקשרות, בנוגע לכך מפורט בסעיף 15.05 למפרט המיוחד.

**שאלה:** האם ניתן להפריד אזורים, או חובה כל הארץ?  
**תשובה:** במכתב הפניה, סעיף ב.1 מצויין כי ניתן להגיש הצעה לאזור אחד או יותר.

**שאלה:** האם על המשתתף המכרז יש חובה להיות רשום ברשם הקבלנים?  
**תשובה:** תנאי סף 3(ג) מצייין כי על הקבלן להיות, קבלן רשום לעבודות מיזוג אויר בסיווג 170(ב).

**שאלה:** האם אנו כנותני שרות למפוצלים ומיני מרכזי רשאים להשתתף במכרז וקבלן מטעמנו ייתן שרות לצילרים?  
**תשובה:** על מנת להגיש הצעה על המציע לעמוד בכל תנאי הסף שהוגדרו במכתב הפניה, יחד עם זאת סעיף 7 להסכם מדבר על העסקת קבלני משנה.

**שאלה:** בנוגע לנספח ז' מהם החוקים הרלוונטיים לנספח זה?  
**תשובה:** בין יתר החוקים, הנספח מתייחס לתקנות חובת המכרזים, תקנות: 6(א) (4) ותקנה 6(א) (א) (1).

**שאלה:** האם קבלן המגיש הצעה לכל שלושת האזורים אמור לתת ערבות אחת או 3 ערבויות שונות.  
**תשובה:** תנאי סף 3(z), במכתב הפניה מציין בפירוש כי יש להגיש ערבות לכל אזור בסך 15,000 ₪ .

**שאלה:** קיימת סתירה בין המפורט בכתב הכמויות לבין תאור המתקנים בנספח ד', כמו כן סניף נצרת ומגדל העמק הושמטו מכתב הכמויות אך מופיעים בנספח ד'.

**תשובה:** תיקון תאור הסעיפים:

בסעיף 1.09 בכתב הכמויות צריך להיות כתוב: 394 טון קירור.

בסעיף 1.10 בכתב הכמויות צריך להיות כתוב: 240 טון קירור.

בסעיף 1.11 בכתב הכמויות צריך להיות כתוב: 190 טון קירור.

בסעיף 2.01 בכתב הכמויות צריך להיות כתוב: 72 טון קירור.

בעמוד 49 בכתב הכמויות צריך להתווסף סניף נצרת כמפורט בסעיף ד': סה"כ 200 טון קירור

בעמוד 49 בכתב הכמויות צריך להתווסף סניף מגדל העמק כמפורט בסעיף ד': סה"כ 25 טון קירור.