



אל: המציעים

הנדון: תשובות לשאלות מציעים במכרז מס' ב(1045) 2025

לאספקה, התקנה ותחזוקת מערכות גילוי אש ועשן – טלפייר (תוצרת הארץ)

1. רצ"ב תשובות המוסד לביטוח לאומי (להלן – "הביטוח הלאומי") לשאלות שהתקבלו עד לתאריך 8/01/2026 לפי סדר הסעיפים והנספחים במכרז.
2. הבהרות הביטוח הלאומי להלן מהוות חלק בלתי נפרד מתנאי והוראות המכרז וההסכם בין הצדדים. ההבהרות מחייבות את המציעים וגוברות על הנוסח המובא במכרז במקרה של סתירה ו/או אי התאמה.
3. יש לצרף להצעה תדפיס של תשובות הביטוח הלאומי, **חתום** על ידי מורשי החתימה של המציע.

בברכה,

הביטוח הלאומי



מס' שאלה	מס' עמ'	סעיף במכרז	פרוט השאלה	תשובה
1	כללי	כללי	מאיפה אני יכול להשיג תוכניות בטיחות מאושרות? כתבי כמויות?	לכל מבנה קיימת תוכנית בטיחות ובאפשרות הזוכה במכרז לבדוק ולראות התוכניות. בשלב זה תוכניות הבטיחות אינן רלוונטיות למכרז. החברה הזוכה תתחזק מערכות קיימות.
2	9	6.2.5	סעיף 6.2.5 פורסם בנוסח "על המציע לצרף רשימת 3 לקוחות אשר בהם סיפק את שירותים הדומים לשירותים נשוא מכרז זה בהיקף כספי מינימלי מצטבר שלא יפחת מ 200,000 ₪ לא כולל מע"מ, בכל אחת מהשנים : 2022-2024, ובלבד שבכל שנה תהיה עבודה אחת לפחות בהיקף המינימלי הנדרש (יש למלא את טבלת רשימת האתרים ופרטי המערכות המצ"ב – נספח ט')."	הנוסח המתוקן יהיה : "המציע הינו בעל התמחות וניסיון מוכח באספקת השירותים וסיפק את השירותים הנדרשים במכרז ל-3 לקוחות שונים, ובהיקף כספי של 200,000 ₪ לפחות ללא מע"מ, בכל אחת מהשנים 2022,2023,2024 (יש למלא את טבלת רשימת האתרים ופרטי המערכות המצ"ב – נספח ט')."
3	9	6.2.7	בנוגע ל- 3 סניפים במידה ויש לחברה צוותים בכל האזורים האם נדרש משרד או צוותות שגרים באזורים אלו מספיקים? לחברה יש צוותות בצפון מרכז ודרום שיוצאים מהבית המשרד ממוקם במרכז.	לא נדרש משרד בכל אזור וצוותים שגרים באזורים אלו מספיקים.
4	9	6.2.10	בנוגע ל- 10 טכנאים – האם קבלני משנה נחשבים לספירה?	קבלני המשנה אינם נחשבים בספירה.
5	9	פרק 1 תנאי סף מקצועיים	תנאי סף מקצועיים סעיף 6.2 תת סעיף 6.2.3 : נדרש אישור איזו על ציוד כיבוי מטלטל שאינו	סעיף זה יבוטל.



		סעיף 6.2 ס"ק 6.2.3	נשוא המכרז. נבקש לבטל בקשה זו ולהותיר את פרק גילוי וכיבוי אש.	
6	כללי	כללי	מי החברה המתחזקת את המערכות היום?	אין שינוי במסמכי המכרז.
7	70	נספח יט' פירוט המבנים הקיימים	בטבלה המצורפת מפורטים האתרים הקיימים ללא תכולת מערכת והרכב האביזרים. ע"מ לתמחר את פרק השרות אנו מבקשים לקבל את תכולת המערכות באתרים השונים.	אין שינוי במסמכי המכרז. ניתן לבקר בסניפים ולהתרשם מתכולת המערכות.
8	60	נספח ט"ז	הצעת המחיר : הצעת המחיר תינתן ממחירון דקל שיפוצים (עבור תחזוקה) + דקל בנייה ותשתיות(עבור חלפים) מאחר וקיימת שורת הנחה אחת, האם ההנחה תהיה לשני המחירונים?	כן. ההנחה תהיה עבור שני המחירונים. כלומר כל מחירון 15% הנחה לפחות.
9	23	פרק ה' - השגחה ונזיקין מסמך התנאים הכללים, סעיפים 33 עד 39 –	נבקש להוסיף כי בפרק אחריות בנזיקין זה, האחריות המוטלת על הקבלן תהיה אחריות "על פי דין".	מאושר
10		פרק ה' - השגחה ונזיקין	בנוסף נבקש להגביל את מקסימום הסכום בו יישא הקבלן, על פרק אחריות בנזיקין זה), למקרה ולתקופה לגובה התמורה בהסכם למעט נזקי גוף, מוות, נזקים בזדון ונזקים שעילתם יחסי עבודה או קניין רוחני - בהם יישא הקבלן במלוא הנזק.	אין שינוי במסמכי המכרז



11		פרק ה' - השגחה ונוזיקין	נבקש כי כל סכום על פי פרק אחריות בנוזיקין זה ישולם על ידי הקבלן בכפוף להסכם פשרה חתום בין הצדדים או פסק דין הקובע את אחריות הקבלן.	אין שינוי במסמכי המכרז
12		כללי	עפ"י החוזה יינתנו 12 חודשי אחריות, נבקש הבהרה -האם החיוב לטובת תחזוקה בתום תקופת בדק (בגין תוספות) תהיה עפ"י מחירון דקל שיפוצים בכפוף להנחה שתינתן בתנאי החוזה	בתום תקופת ההתקשרות לא תהיינה עבודות נוספות ו/או תוספות מאחר ולא קיימת התקשרות בין הביטוח הלאומי למציע. 12 חודשי האחריות ניתנים בתום תקופת ההתקשרות כולל אופציות על כל העבודות בשנה האחרונה להתקשרות.
13	36	נספח ג' – התחייבות לשמירה על סודיות סעיף 2	נבקש למחוק את המילים "ללא הגבלת זמן".	אין שינוי במסמכי המכרז
14	38	נספח ד'- סעיף 1 שמירה וקיום נהלי ביטחון	נבקש להוסיף בתחילתו "בכפוף לדין".	מאושר
15	64	נספח יח- מפרט טכני למערכות סעיף 2.1.3.9- תיקון תקלות	לאחר המילה מים נבקש להוסיף "קורוזיה, אש, שבר או כאלו שנגרמו מטיפול המנוגד להוראות הקבלן המפורשות".	מאושר
16	76	פרק 4- הסכם התקשרות סעיף 12.1- אחריות	בשורה הראשונה לאחר המילה אחראי נבקש להוסיף "על פי דין" ולמחוק את המילה "הבלעדי".	מאושר



מאושר	בשורה הראשונה לאחר המילה אחראי נבקש להוסיף "על פי דין".	פרק 4 אחריות סעיף 12.2	76	(17)
מאושר	בשורה הראשונה לאחר המילה אחראי נבקש להוסיף "על פי דין".	פרק 4 אחריות סעיף 12.3	76	(18)
מאושר	בשורה הראשונה לאחר המילה אחראי נבקש להוסיף "על פי דין".	פרק 4 אחריות סעיף 12.4	76	(19)
אין שינוי במסמכי המכרז	בסופו נבקש להוסיף "למעט נזק בזדון או רשלנות (ולחילופין: רשלנות חמורה) של המוסד או מי מטעמו".	פרק 4 אחריות סעיף 12.5	75	(20)
אין שינוי במסמכי המכרז	בשורה הראשונה נבקש למחוק את המילה "ולפצות", ולהוסיף "בכפוף להסכם פשרה חתום בין הצדדים או פסק דין הקובע את אחריות הקבלן". בשורה השניה נבקש למחוק את המילה "ולפצות", ולהוסיף "בכפוף להסכם הפשרה או פסק הדין ביחס לקבלן, האמורים לעיל".	פרק 4 אחריות סעיף 12.7	77	(21)
אין שינוי במסמכי המכרז	בסוף הסעיף נבקש להוסיף "ולא יתפשר ללא הסכמת הספק בכתב".	פרק 4 אחריות סעיף 12.7	77	(22)
אין שינוי במסמכי המכרז	בשורה הראשונה לאחר המילה ישפה נבקש להוסיף "בכפוף להסכם הפשרה או פסק הדין ביחס לקבלן, האמורים לעיל".	פרק 4 אחריות סעיף 12.10	77	(23)



24	77	פרק 4 אחריות סעיף 12.11	בשורה השלישית לאחר המילה ולשפותו נבקש להוסיף "בכפוף להסכם הפרשה או פסק הדין ביחס לקבלן, האמורים לעיל".	אין שינוי במסמכי המכרז
25	77	פרק 4 אחריות סעיף 12	ביחס לסעיף 12 זה נבקש להגביל את מקסימום הסכום בו יישא הקבלן לגובה התמורה בהסכם (או לחילופין כפל התמורה), למקרה ולתקופה למעט נזקי גוף, מוות, נזקים בזדון ונזקים שעילתם יחסי עבודה או קניין רוחני - בהם יישא הקבלן במלוא הנזק. הסיבה היא שהעדר כל מגבלה ייתן יתרון למציע שנעדר כיס עמוק ולא יישא בעלות הנזקים, וכשעבודות המכרז עוסקות בגילוי אש, הסיכון גדל.	אין שינוי במסמכי המכרז
26	81	פרק 4 אחריות סעיף 16	בשורה הראשונה לאחר המילה לאחר נבקש להוסיף "שאיננו חבר בקבוצת החברות שלו".	אין שינוי במסמכי המכרז
27	42-43	נספח ו'- אישור קיום ביטוחים עבודות קבלניות	פרק רכוש: הרחבת שכ"ט אדריכלים – נבקש לקבל סכום ביטוח של \$ 25,000	אין שינוי במסמכי המכרז
28		פוליסת אחריות מקצועית/ח בות מוצר	נבקש לקבל כפוליסות נפרדות בגבול אחריות של \$ 500,000 לכל פוליסה ולא פוליסה משולבת	כחלופה לביטוח משולב, ניתן להציג אישור קיום ביטוחים עם גבול אחריות נפרד לכל כיסוי על סך 1,000,000 ₪



אין שינוי במסמכי המכרז	נבקש לתקן את תקופת התחזוקה ל-12 חודשים במקום 24 חודשים בהתאם לאישור קיום הביטוחים	14.2.1- ביטוח		(29)
אין שינוי במסמכי המכרז	נבקש להסיר את המילים "וכן את המפקח ומנהל הפרויקט (למעט אחריותם המקצועית)"	הסכם התקשרות עמ 78 14.2.2	78	(30)
אין שינוי במסמכי המכרז	נבקש להסיר את המילים "בתוספת מע"מ כחוק"	14.2.3.1	78	(31)
אין שינוי במסמכי המכרז	נבקש להסיר את הסעיף ולהסתפק בהמצאת אישור קיום ביטוחים כמקובל	14.6	79	(32)
כחלופה לביטוח משולב, ניתן להציג אישור קיום ביטוחים עם גבול אחריות נפרד לכל כיסוי על סך 1,000,000 ₪	פוליסת אחריות מקצועית/חבות מוצר – נבקש לקבל כפוליסות נפרדות בגבול אחריות של \$ 500,000 לכל פוליסה ולא פוליסה משולבת	14.7-14.9	79	(33)
אין שינוי במסמכי המכרז	נבקש להסיר את המילים "המפקח ומנהל הפרויקט"	14.10.5	79	(34)
אין שינוי במסמכי המכרז	נבקש להסיר את המילים "בשמו ובשם הבאים מטעמו"	14.12	80	(35)
מאושר	נבקש להחליף את המילים "יערוך הקבלן את הביטוח הנוסף" במילים "רשאי הקבלן לערוך את הביטוח הנוסף"	14.19	80	(36)



מאושר	נבקש להסיר את הסעיף היות שלא ניתן ליישום במציאות	14.20	81	(37)
אין שינוי במסמכי המכרז	נבקש להסיר את הסעיף היות שלא ניתן ליישום	14.21	81	(38)
אין שינוי במסמכי המכרז	נבקש להוסיף בסוף הסעיף את המילים "למרות האמור, מוסכם כי איחור של עד 7 ימי עסקים בהמצאת אישורי קיום ביטוחים לא ייחשב הפרה יסודית של ההסכם	14.25	81	(39)